

ALLEGATO A

Parere del Comune di Carlentini

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni rilasciato dal Comune di Carlentini – Area V – Pubblica Istruzione – Ambiente e Patrimonio, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 27904 del 16/10/2025, per lo scarico dei reflui civili mediante condotta subirrigante, previa chiarificazione in fossa Imhoff, derivanti dal fabbricato sede dell'attività agricola e di agriturismo, sito in C/da San Lio s.n.c., censita al N.C.E.U., fgl. n. 13, p.lle 139 e 793, del comune di Carlentini, gestita da F.lli Valenziani S.A.S..



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V – PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Vista la richiesta prot. n° 17840 del 01/08/2025 inviata dal suap di questo Ente, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del;

- ☐ rilascio
☒ modifica sostanziale
☐ rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Richiedente/i Titolare/i	Valenziani Andrea legale rappresentante della F.lli Valenziani S.A.S.
-----------------------------	---

Tipologia Attività	Attività Agricola ed Agrituristiche
--------------------	-------------------------------------

Ubicazione	Abitato / C/da	c/da S. Lio					
	Foglio	13	Particella	139-793			
	Zona di PRG	"E" Destinazione Zone: Verde Agricolo					

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:

☐	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16				
☐	AUTORIZZAZIONE SANITARIA	prot. n°		del	/ /
☒	CONCESSIONE EDILIZIA e successiva VARIANTE	n° n°	66/edi 33/edi	del	22.10.2013 11.06.2015
☒	PERMESSO DI COSTRUIRE	n°	35	del	03/10/2018
☒	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	n°	1	del	1802/2016
☐	D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
☐	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
☐	L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da:			del	/ /
☐	Autorizzazione allo scarico	n°		del	/ /
☐	CILA	prot. n°		del	/ /
☐	Nulla Osta Esecuzione Lavori	n°		del	/ /

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:

- Fabbricato "Agriturismo" (part. 1047 sub. 5) A servizio di tale fabbricato è presente un sistema di scarico reflui (ricadente sulla part. 139) per il quale risulta già emesso provvedimento di A.U.A n. 1 del 18.02.2016, rilasciato dal Comune di Carlentini (Area IV), a seguito di provvedimento di adozione della A.U.A. da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con D.D. n.18/Sett.X del 12.02.2016;

Per tale scarico non sono previste variazioni né quantitative, né qualitative dei reflui immessi. né tantomeno sono previste variazioni alla struttura dello stesso.

Impianto che comporta la modifica dell'AUA rilasciata:

Lo scarico in questione è posto a servizio di un fabbricato destinato a servizi per i fruitori dell'agricampeggio, (attualmente ricadente su part. 793) e che ospita servizi igienici e locali per il lavaggio di stoviglie e vestiario; I reflui prodotti pertanto sono interamente assimilabili a domestici e sono trattati con un sistema che comprende:

- Una vasca Imhoff con una capacità minima di 10 A.E.;
- Una condotta di subirrigazione dimensionata con il parametro di 3 m/A.E., lunga poco più di 30 m;

Visto la dichiarazione di buona e regolare esecuzione ed immissione dei reflui civili del 28/05/2025;

Vista l'istanza di A.u.a presentata telematicamente e registrata al prot. con n° 17840 del 01/08/2025;

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la Legge regionale n° 27/86;

Vista il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;

Vista il D.lgs n. 152/2006;

Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;

Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;

Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7:

Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;

Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;

Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- ☒ Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;
- ☐ utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- ☐ emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (Decreto 9 agosto 2007 – GURS n.43 del 14 settembre 2007);
- ☐ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (Decreto 9 agosto 2007 – GURS n.43 del 14 settembre 2007);
- ☐ valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;
- ☐ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92;
- ☐ attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'art. 215 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- ☐ operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si Esprime



Parere FAVOREVOLE al rilascio dell' A.U.A. e

- ☐ al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico acque reflue classe A provenienti dal fabbricato destinato alla lavorazione di _____
- ☒ al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di cui all'art. 113 del D.lgs 152/06 ;
- ☐ per le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia di cui all'art. 107 del D.lgs 152/06;
- ☐ Spandimento Acque di Vegetazione dei Frantoi Oleari art. 112 del D. lgs n. 152/06 e smi;
- ☐ Utilizzo agronomico degli affluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;

a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- Che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carlentini li, 13/10/2025

Il Tecnico Istruttore
(Geom. C. N. Iannuso)



Il Responsabile Area IV
(Arch. Salvatore Palermo)