

ALLEGATO A

Nulla Osta preventivo n. 661 del 18.11.2024 rilasciato da SIAM

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal nulla osta preventivo n. 661 del 18.11.2024 rilasciato da SIAM, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 33725 del 21/11/2024, relativo allo scarico delle acque reflue di tipo industriale in pubblica fognatura derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento reflui in una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un area di circa 250 mq e del trattamento acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di circa 1300 mq, identificati in N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 – Siracusa, gestito dalla Società "TEK.RA S.r.l."



Registro Generale di Protocollo
N° 0033725 del 21/11/2024 08:56

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 21/11/2024 08:51

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERT.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	21/11/2024	26/11/2024	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024	27/11/2024	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.XML
	Allegato	39d98115-33f3-46e1-9cdd-a364941ed3ad-FIRMATA.pdf
	Allegato	4a1e1660-3579-49cc-8547-dd5248adc855-FIRMATA.pdf
	Allegato	ENTESUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	af5b24fc-738e-408f-bab3-f13391dd6ac2-FIRMATA.pdf
	Allegato	nulla-osta-n.-661-del-18-2024.pdf



NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06, ART. 125: AREA DI LAVAGGIO PICCOLI CASSONI E MEZZI DI LAVORO, E PIAZZALE PARCHEGGIO MEZZI, OPIFICIO SITO A SIRACUSA IN VIALE ERMOCRATE 3

N.661 del 18/11/2024 (ANNULLA E SOSTITUISCE IL N. 438 del 14/04/2022)

Spett.le

**TEKRA s.r.l.
Via R. Raiola, 59
84012 – Angri (SA)**

(rif. prot. N.001-27764-PRT/2024 del 14/11/2024)

Prot. N.001-28057 -PRT/2024

- **Vista** la Conferenza di Servizi del 14/10/2024 di cui al prot.1011/Sett.X del 14/10/2014 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, attivata per il rilascio di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013 e di cui al procedimento SUAP n.04653190654-07092023-1734;
- **Visti i** nuovi elaborati progettuali trasmessi a firma dell'Ing.Salvatore Roggio al S.U.A.P. in piattaforma A.U.A. dalla Società TEKRA s.r.l., C.F. e P.IVA 04653190654, con sede in Via R. Raiola n. 59 – Angri (SA), rappresentata dal Direttore Tecnico Ing. Manganiello Alberto nato a Santa Paolina (AV) il 26/01/1957 e residente in Via Viale Kennedy 41 Montefusco (AV), per la realizzazione e messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento e smaltimento reflui di una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un'area di circa 250 mq circa e del trattamento acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di circa 1300 mq circa, identificati in N.C.E U. al foglio 57 e p.lla 66 all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 - Siracusa;
- **Visto** il nulla-osta / Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura di tipo assimilabile a civile per l'opificio a piano seminterrato, terra e primo, adibito ad officina, magazzini, spogliatoi, wc e docce, uffici, ecc. di cui all'utenza n.29040 con scarico sulla Via Elorina a mezzo di n.2 distinti impianti di sollevamento in serie tra loro a cura e gestione privati, precedentemente rilasciato alla ditta IGM RIFIUTI INDUSTRIALI s.r.l. n.129 del 14/11/2017 (considerato che il piazzale impermeabile parcheggio mezzi misurava una superficie inferiore a 2000 mq, visto il Regolamento n.4 del 24-03-2006 della Regione Lombardia - l'unica che all'epoca aveva messo in atto l'Art.113 del D.Lgs 152/2006, e cui da quanto è dato sapere i gestori del S.I.I. fanno normalmente riferimento - non fu imposto alcun sistema di trattamento alle acque di prima pioggia incidenti);
- **Visto** il nulla-osta preventivo per l'allaccio alla Pubblica fognatura di tipo industriale precedentemente rilasciato alla ditta IGM RIFIUTI INDUSTRIALI s.r.l. n.133 del 06/12/2017 su progetto a firma dell'Ing. Antonino Di Stefano, da considerarsi annullato;
- **Visto** il nulla-osta preventivo per l'allaccio alla Pubblica fognatura di tipo industriale precedentemente sempre rilasciato alla richiedente n.438 del 14/04/2022 su progetto a firma dell'Ing. Luigi Andreozzi, da considerarsi annullato;
- **Premesso che:**
 - i nuovi scarichi, per come rappresentati nei nuovi elaborati progettuali, fermo restando gli scarichi assimilati ai civili derivanti dall'opificio a piano seminterrato, terra e primo, che saranno prodotti dalla porzione di insediamento esistente e derivanti dall'area di lavaggio

cassoni e mezzi di lavoro sulle aree impermeabili di 250 mq circa, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., saranno da intendersi di tipo industriale;

- i nuovi scarichi che – soggetti a trattamento per determinazione della Conferenza dei Servizi del 14/10/2024 - saranno prodotti dalla porzione di insediamento esistente e derivanti dall'area impermeabile del piazzale parcheggio di 1300 mq circa limitatamente alle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., saranno da intendersi di tipo industriale (le acque di seconda pioggia convogliate per gravita' sul ramo del Canale Galermi esistente all'interno dell'opificio che storicamente convoglia a sua volta sul Porto Grande anche le acque meteoriche della zona, a giudizio della scrivente non necessitano di alcun trattamento. La condotta di immissione al predetto canale dovra' pero' essere necessariamente dotata di pozzetto di ispezione e campionamento);

- si concorda con la prescrizione sulla raccolta delle acque di scarico lavaggio mani all'interno dell'officina esistente coperta, vietandone il convogliamento sulla rete fognaria esistente interna, e conferimento quali rifiuti liquidi allo smaltimento di Legge;

- **Visto** il vigente Regolamento Comunale del Servizio Idrico Integrato Parte II;
- **Considerato che** l'allaccio dalla Pubblica fognatura nera per l'intero opificio esistente e' stato precedentemente realizzato sulla Via Elorina in uno all'utenza n.29040 e che l'impianto di smaltimento interno e' stato realizzato con due distinti impianti in pressione in serie a cura e gestione privata, anziche' per gravita vista infatti la mancanza della quota necessaria per permettere lo smaltimento interno per caduta, nel rispetto del Regolamento Comunale del S.I.I. Art. 20 e allegato 1) e per come specificatamente indicato nel progetto presentato ai precedenti gestori;
- **Considerato che** i lavori in questione da effettuare genereranno scarichi da convogliare all'interno della predetta rete privata nera esistente, ritenuta idonea a riceverli;
- **Visto** il ns. sopralluogo dell'8/11/2024;
- **Visto** il contratto di somministrazione con utenza n.16089 gia' in testa alla richiedente e a servizio del rifornimento autobotti e mezzi di lavoro;
- **Visto** il nuovo progetto dell'impianto di smaltimento interno con annessa relazione tecnica degli impianti di pre-trattamento redatto dall'Ing. Salvatore Roggio, da considerarsi parte integrante della presente prodotte in uno all'istanza e qui allegate controfirmate:
 - A) delle acque di lavaggio autospazzatrici del tipo fuori terra consistente in separatore di sabbie, separatore olii e idrocarburi in sospensione, filtro percolatore e rilancio sulla rete fognaria nera interna per un max di 20 lavaggi/g e 4,0 mc/g di 250 mq circa;
 - B) delle acque di prima pioggia incidenti sull'area parcheggio mezzi di 1300 mq circa per 6,5 mc per ogni evento piovoso significativo, del tipo entro terra in c.a.v., consistente in griglia a nastro e scolmatore, separatore di sabbie, separatore olii e idrocarburi in sospensione e rilancio sempre sulla rete fognaria nera interna. Le acque di seconda pioggia, come detto, saranno convogliate con condotta interrata a gravita' dotata di apposito pozzetto di ispezione e campionamento sul ramo del Canale Galermi esistente interno all'opificio (ricettore ritenuto idoneo);
- **Considerato** che le concentrazioni degli scarichi sulla Pubblica fognatura nera di Via Elorina dovranno comunque sempre rispettare i limiti di cui al Dlgs n.152/06 parte terza , Allegato 5, Tabelle 3 e 3A;



si rilascia NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio alla Pubblica fognatura nera ai fini A.U.A. previ trattamenti e prescrizioni sopra specificati dei relativi scarichi che, ai sensi del D.Lgs no. 152/2006 Art.125, sono da intendersi di tipo industriale.

Sono fatte salve l'eventuale specifica Autorizzazione Paesaggistica e le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.

Si rappresenta che alla ditta richiedente non e' consentito attivare i nuovi scarichi di natura industriale.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre