

ALLEGATO A

Parere del Comune di Palazzolo Acreide

Scarico di acque reflue

Comunicazione impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 9 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI* rilasciato dal Comune di Palazzolo Acreide – 5° Settore “Urbanistica ed Espropriazioni”, prot. 602 del 16/01/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 1169 del 16/01/2025, relativo allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e dal Nulla-Osta di cui alla Legge n. 447/1995, art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, per l’attività di “FABBRICAZIONE DI IDROPITTURE, RIVESTIMENTI PLASTICI E IMPERMEABILIZZANTI, COLORI, VERNICI E STUCCHI”, sita a Palazzolo Acreide, C/da Pantano s.n.c., identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.lla 903 del Comune di Palazzolo Acreide.



Registro Generale di Protocollo
N° 0001169 del 16/01/2025 13:53

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 16/01/2025 13:50

Tipo Documento:

Classificazione: 12-1

Doc. Esterno n° 602 del 16/01/2025 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE PARERI RILASCIO AUA DITAN COLOR**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	PALAZZOLO ACREIDE	PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.PALAZZOLOACREIDE.SR.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	18/01/2025	20/01/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	16/01/2025	18/01/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	18/01/2025	23/01/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	18/01/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

5° Settore – Urbanistica ed Espropriazioni

Prot. n. 602 del 16/01/2025

Al L.C.C. di Siracusa

X Settore - Ambiente

Via Necropoli del Fusco 7 - 96100 Siracusa (SR)

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: Trasmissione pareri endoprocedimentali per il rilascio dell'AUA, DPR n 59 del 13 marzo 2013 relativamente allo svolgimento dell'attività di "Fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi" - ditta Ditan Color srl sita in C.da Pantano, snc nel Comune di Palazzolo Acreide.

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmettono i pareri relativi all'impatto acustico (art. 8, co. 4 o co. 6, Legge n. 447/1995), alla conformità urbanistica e agli scarichi delle acque reflue (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006).

Palazzolo Acreide, lì 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE F.F.

Arch. Giulio Cordischi

Firmato digitalmente da

Giulio Cordischi

T = Architetto
C = IT



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

5° SETTORE “Urbanistica ed espropriazioni”

Al L.C.C. di Siracusa
X Settore - Ambiente
Via Necropoli del Fusco 7 - 96100 Siracusa (SR)
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'AUA, DPR n 59 del 13 marzo 2013 “Nulla osta relativi all'impatto acustico, art. 8, co. 4 o co. 6, Legge n. 447/1995” relativamente allo svolgimento dell'attività di “Fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi” - ditta Ditan Color srl sita in C.da Pantano, snc nel Comune di Palazzolo Acreide

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Viste l'istanza di richiesta rilascio AUA, trasmessa dalla ditta e acquisita da codesto ufficio in data 01/08/2024 con n° protocollo 9034, e le successive integrazioni, trasmesse in data 25/10/2024.

Visto l'art. 6, comma 1, lettera d, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, che pone in carico all'Amministrazione comunale "il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive".

Visto l'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Preso atto che la ditta ha trasmesso, tramite SUAP, la “Relazione Previsionale di impatto acustico” a firma del tecnico abilitato Dr Stefano Mancuso.

Tutto ciò visto e considerato, si rilascia **Nulla osta** di impatto acustico per l'esercizio dell'attività produttiva di cui in oggetto per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n.447/95 a firma del tecnico competente in acustica, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in

argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con l'obbligo di mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e di adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumeto alla quiete pubblica.

Palazzolo Acreide, 16/01/2025

Il Responsabile del V Settore F.F.
Arch. Giulio Cordischi

Firmato digitalmente da
Giulio Cordischi

T = Architetto
C = IT



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



*Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco*



* * *

5° SETTORE “Urbanistica ed espropriazioni”

Al L.C.C. di Siracusa
X Settore - Ambiente
Via Necropoli del Fusco 7 - 96100 Siracusa (SR)
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Parere igienico-sanitario ai sensi dell'art 5 del D.A. 175/2007 per il rilascio dell'AUA, DPR n 59 del 13 marzo 2016, relativamente allo svolgimento dell'attività di “Fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi” - ditta Ditan Color srl sita in C.da Pantano, snc nel Comune di Palazzolo Acreide.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Visti l'istanza di richiesta rilascio AUA, trasmessa dalla ditta e acquisita da codesto ufficio in data 01/08/2024 con n° protocollo 9034, e le successive integrazioni, trasmesse in data 25/10/2024.

Considerato che il Comune deve tenere conto della destinazione urbanistica e degli aspetti igienico-sanitari, deve verificare la coerenza dell'impianto con il contesto in cui si esercita l'attività e verificare la fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio.

Considerato che, secondo quanto in progetto, tutti i punti di scarico sono dotati di pozzetto ispettivo di campionamento, che dovrà essere sempre accessibile agli organi di competenza.

Vista la documentazione a corredo dell'istanza e verificato che l'immobile è regolare del punto di vista urbanistico, giusta concessione edilizia n°30/03 del 7/07/2003, rilasciata alla ditta in qualità di cessionaria del lotto C in zona P.I.P. con atto di cessione n° Rep. 203907, n° Racc. 8447, registrato a Siracusa il 07/11/2001 al numero 3396, e successivo rilascio di permesso di agibilità e di uso n°539 del 24/05/2006.

Tutto ciò visto e considerato, si **attesta** la verifica della regolarità edilizia e di conformità urbanistica, in ordine alla richiesta di rilascio dell'A.U.A per il titolo abilitativo Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/2006 per l'attività di produzione di idropittura, rivestimenti

plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati [attività prevalente 20.3 - produzione di idropittura, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati] nello stabilimento identificato al NCEU al Fg. 14, P.lla 903.

Palazzolo Acreide, 16/01/2025

Il Responsabile del V Settore F.F.
Arch. Giulio Cordischi

Firmato digitalmente da

Giulio Cordischi

T = Architetto

C = IT



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

5° SETTORE “Urbanistica ed espropriazioni”

Al L.C.C. di Siracusa
X Settore - Ambiente
Via Necropoli del Fusco 7 - 96100 Siracusa (SR)
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'AUA, DPR n 59 del 13 marzo 2013 “Autorizzazione scarichi acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006” relativamente allo svolgimento dell'attività di “Fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi” - ditta Ditan Color srl sita in C.da Pantano, snc nel Comune di Palazzolo Acreide

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Visti l'istanza di richiesta rilascio AUA, trasmessa dalla ditta e acquisita da codesto ufficio in data 01/08/2024 con n° protocollo 9034, e le successive integrazioni, trasmesse in data 25/10/2024.

Visti gli elaborati tecnici e grafici a firma dei tecnici incaricati, Dr. Mancuso Stefano, iscritto all'ordine APPC di Trapani n° 1193, e Arch. Caruso Rosalia, iscritta all'ordine degli APPC di Palermo n° 6568.

Appreso che i reflui di che trattasi riguardano:

- Per lo stabilimento 1: i soli *reflui assimilabili a civili*, provenienti dai servizi igienici siti al suo interno, che sono scaricati in fognatura;
- Per lo stabilimento 2: i *reflui assimilabili a civili*, ovvero quelli provenienti dai servizi igienici, scaricati in fognatura; il *refluo industriale* che, previo trattamento con impianto di trattamento chimico-fisico tale da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06, viene immesso in pubblica fognatura; il refluo derivante dalle *acque meteoriche* ricadenti sui piazzali esterni, che vengono intercettate e trattate da impianto di disoleazione in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 e anch'esso successivamente immesso in fognatura.

Considerato che, secondo quanto rappresentato, tutti i punti di scarico sono dotati di pozzetto ispettivo di campionamento, che dovrà essere sempre accessibile agli organi di competenza.

Tutto ciò visto e considerato, si rilascia **parere favorevole** per lo scarico in fognatura dei reflui in parola alle seguenti condizioni:

- la ditta dovrà monitorare in autocontrollo, con cadenza annuale, l'efficienza dei sistemi di trattamento relativi ai punti di scarico S2-S3 di cui alla "Planimetria layout scarichi_REV" che consistono rispettivamente al chiarificato dei reflui industriali e a quello post trattamento acque meteoriche di prima pioggia;
- rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione dovranno essere smaltiti a norma di legge, previa caratterizzazione

Palazzolo Acreide, 16/01/2025

Il Responsabile del V Settore F.F.
Arch. Giulio Cordischi

Firmato digitalmente da
Giulio Cordischi

T = Architetto
C = IT